

## Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 u. 2 StromNEV

### Für das Jahr: 2025

Auf Basis des Referenzzeitraums:

|                   |            |                   |
|-------------------|------------|-------------------|
| <b>01.09.2023</b> | <b>bis</b> | <b>31.08.2024</b> |
|-------------------|------------|-------------------|

Ergeben sich nach dem Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen folgende Hochlastzeitfenster:  
(Leitfaden Stand 29.10.2010)

| Spannungsebene                | Jahreszeit | Zeitfenster       |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Mittelspannung<br>Netzebene 5 | Frühling   | 09:45 - 13:30 Uhr |
|                               | Sommer     | 10:00 - 14:00 Uhr |
|                               | Herbst     | 09:00 - 13:30 Uhr |
|                               | Winter     | 08:45 - 13:30 Uhr |

| Spannungsebene                    | Jahreszeit | Zeitfenster       |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Umspannebene MS/NS<br>Netzebene 6 | Frühling   | -                 |
|                                   | Sommer     | -                 |
|                                   | Herbst     | 09:00 - 12:45 Uhr |
|                                   | Winter     | 08:45 - 13:15 Uhr |

| Spannungsebene               | Jahreszeit | Zeitfenster                  |
|------------------------------|------------|------------------------------|
| Niederspannung<br>Netzeben 7 | Frühling   | -                            |
|                              | Sommer     | -                            |
|                              | Herbst     | 09:00 - 12:30 Uhr            |
|                              | Winter     | 08:45 - 13:15 Uhr; 18:45 Uhr |

|           |        |     |            |
|-----------|--------|-----|------------|
| Frühling: | 01.03. | bis | 31.05.     |
| Sommer:   | 01.06. | bis | 31.08.     |
| Herbst:   | 01.09. | bis | 30.11.     |
| Winter:   | 01.12. | bis | 31.12.     |
|           | 01.01. | bis | 28./29.02. |

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage (Bayern) und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeiten), weil der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist..

Im Falle sehr kurzer Zeitfenster, kann der Netzbetreiber diese auf maximal 3 Stunden pro Tag je Jahreszeit sachgerecht erweitern.

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgeltes müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Diese orientieren sich ebenfalls an dem Leitfaden der Bundesnetzagentur.

Bei den Zeitangaben handelt es sich jeweils um die Endzeit einer 1/4 Std. Periode